



Garcilaso, 4 Baixos
08201 Sabadell
935 959 560

laboratori@analisiisreig.cat
www.analisiisreig.cat

Dra. ROSER REIG RIUS, directora de **INDUSTRIAL LAB R. REIG, S.L.**, con CIF B-65324238 y domicilio en C/ Garcilaso, 4, de Sabadell,

CERTIFICA:

Que INDUSTRIAL LAB R. REIG, S.L. ha evaluado la eficacia del equipo **“PAV 1.5 17FG14 UV”** que **DECACLIMA COMFORT SOLUTIONS, S.L.** comercializa, analizando el aire ambiental: bacterias aerobias totales y hongos, antes y después del tratamiento ambiental con el equipo objeto de estudio.

Según los ensayos realizados en el laboratorio INDUSTRIAL LAB R.REIG, el equipo **PAV 1.5 17FG14 UV** testado ha mostrado **una tasa de reducción del 100%** de las bacterias aerobias totales ambientales y de los hongos ambientales, después de 20 minutos de funcionamiento del equipo.

Después de 30 minutos de funcionamiento del equipo **“PAV 1.5 17FG14 UV” NO se ha detectado presencia de ozono** en el ambiente tratado (< 0,001 ppm).

Sabadell, 16 de febrero del 2021



Garcilaso, 4 Baixos
08201 Sabadell
935 959 560

Dra. Roser Reig

Directora



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
LABORATORI DE SALUT AMBIENTAL
I ALIMENTÀRIA: LSAA-155-01



agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios
LABORATORIO DE CONTROL



ÁREA DE CALIDAD SANITARIA DE LAS AGUAS, REGISTRADO
S. G. DE SANIDAD AMBIENTAL Y SALUD LABORAL